



Поз	Наименование	Описание	Кол	Ед.изм.	Примечание
1	Корпус	Стеклопластик	1	шт	-
2	Колодец	Стеклопластик	1	шт	-
3	Крышка колодца	Стеклопластик	1	шт	С патефонными замками
4	Вентиляция	ПВХ, Дп110	2	к-т	-
5	Лестница	Нержавеющая сталь	1	шт	-
6	Подводящий патрубок	ПВХ	1	шт	Раструб
7	Отводящий патрубок	Нерж.сталь, Дп300	1	шт	Силуминовый фланец Рп10
8	Напорный трубопровод	Нерж.сталь, Дп200	1	к-т	Силуминовые фланцы, оц. крепеж
9	Задвижка	Чугун, Дп200	2	шт	Клиновья фланцевая
10	Обратный клапан	Чугун, Дп200	2	шт	Шаровый
11	Направляющие насосов	Нержавеющая сталь	4	шт	-
12	Цепь подъема насосов	Оц. сталь	2	шт	-
13	Цепь подъема корзины	Оц. сталь	2	шт	-
14	Корзина сораулавливающая	Нержавеющая сталь	1	шт	-
15	Датчик уровня	Поплавковый	4	шт	Кабель 10м
16	Площадка обслуживания	Нержавеющая сталь	1	шт	-
17	Кабельный ввод	ПВХ, Дп 110	3	шт	-
18	Анкер 16x150 клиновья	Оц. сталь	18	шт	-
19	Насос с АТМ	СНР	2	шт	-

Примечание:  
 1\* - внутренний размер  
 2\*\* - справочный размер  
 3\*\*\* - вылет патрубка зависит от диаметра, материала и типа присоединения патрубка

Нз - глубина заложения ёмкости, в соответствии с проектом  
 Нз п.п. - глубина заложения подводящего патрубка (при наличии)  
 Нз о.п. - глубина заложения отводящего патрубка (при наличии)  
 При определении глубины заложения отводящего патрубка необходимо учитывать глубину промерзания  
 Диаметр отводящего патрубка указан рекомендуемый

Перв. примен.  
 Справ. №  
 Подп. и дата  
 Инв. № дубл.  
 Инв. № инв. №  
 Взам. инв. №  
 Подп. и дата  
 Инв. № подл.

221007-04-КНС2-3500-Дп200 СБ

БиоПроект - КНС

Лит. Масса Масштаб  
 1:29

Лист Листов 1

Изм. Лист № докум. Подп. Дата  
 Разраб.  
 Проек.  
 Т.контр.  
 Н.контр.  
 Утв.

Копировал  
 Формат А2