



Поз	Наименование	Описание	Кол	Ед.изм.	Примечание
1	Корпус	Стеклопластик	1	шт	-
2	Колодец	Стеклопластик	1	шт	-
3	Крышка колодца	Стеклопластик	1	шт	С патефонными замками
4	Вентиляция угловая	ПВХ, Дп110	1	к-т	-
5	Лестница	Нержавеющая сталь	1	шт	-
6	Подводящий патрубок	ПВХ	1	шт	Раструб
7	Отводящий патрубок	Нерж.сталь, Дп150	1	шт	Силуминовый фланец Рп10
8	Напорный трубопровод	Нерж.сталь, Дп100	1	к-т	Силуминовые фланцы, оц. крепеж
9	Насос с АТМ	СНР	2	шт	-
10	Задвижка	Чугун, Дп100	2	шт	Клиновья фланцевая
11	Обратный клапан	Чугун, Дп100	2	шт	Шаровый
12	Направляющие насосов	Нержавеющая сталь	4	шт	-
13	Цепь подъема насосов	Оц. сталь	2	шт	-
14	Цепь подъема корзины	Оц. сталь	2	шт	-
15	Корзина сороулавливающая	Нержавеющая сталь	1	шт	-
16	Датчик уровня	Поплавковый	4	шт	Кабель 10м
17	Площадка обслуживания	Нержавеющая сталь	1	шт	-
18	Кабельный ввод	ПВХ, Дп110	3	шт	-
19	Анкер 16x150 клиновья	Оц. сталь	12	шт	-

Примечание:

1 \* - внутренний размер

2 \*\* - справочный размер

3 \*\*\* - вылет патрубка зависит от диаметра, материала и типа присоединения патрубка

Hз - глубина заложения ёмкости, в соответствии с проектом  
Hз п.п. - глубина заложения подводящего патрубка (при наличии)  
Hз о.п. - глубина заложения отводящего патрубка (при наличии)  
Диаметр отводящего патрубка указан рекомендуемый

221007-04-КНС2-2300-Дп100 СБ			
Изм. Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.			
Проб.			
Т.контр.			
Н.контр.			
Утв.			
БиоПроект - КНС			Лит. Масса Масштаб
			1:22
			Лист Листов 1